

## Informe de análisis

### DATOS GENERALES

**INFORME Nº:** 2862335

**ANÁLISIS Nº:** 5210230

**MUESTRA REMITIDA POR:** AIGÜES DE CULLERA, S.A. (STA)

**DOMICILIO:** PLAÇA DE LA SAL, 4

**POBLACION:** 46400-CULLERA

**# DENOMINACIÓN MUESTRA:** Depósito 2-Cullera

**DESCRIPCIÓN MUESTRA:** Plástico de 2 L(1), Tubo estéril 50 mL(1), Vial de 50 mL(1), conteniendo agua de consumo

**FECHA RECEPCIÓN:** 19/10/2020

**FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN:** 5/11/2020

**Análisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:**

Fecha inicio análisis 20/10/2020.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RD 140/2003	RESULTADOS	UNIDADES
<b>Radiactividad</b>				
Actividad Alfa Total	A-BV-PE-0010 Método de evaporación y medida por Contador proporcional de flujo	0.1	0.055±0.022	Bq/L
Actividad beta resto (beta total excluido potasio y tritio)	A-BV-PE-0010 Método de evaporación y medida por Contador proporcional de flujo	1	0.058±0.015	Bq/L
Actividad Beta total	A-BV-PE-0010 Método de evaporación y medida por Contador proporcional de flujo		0.135±0.015	Bq/L
Dosis indicativa total	A-BV-PE-0047 Dosis indicativa total	0.10	< 0.10	mSv/año
Radón	A-BV-PE-0077 Centelleo líquido	500	<10.0 ± 25 %	Bq/L

### OBSERVACIONES

Radón 222 AMD=0.013Bq/L

Actividad Alfa total AMD=0.011472Bq/L

Actividad Beta resto AMD=0.0022090Bq/L

Actividad Beta total AMD=0.0022090Bq/L

El límite indicado corresponde a LD (AMD).

# Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposición del cliente.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Julio Llorca Porcel, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en ALICANTE, 5 de Noviembre de 2020